



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
 Tel: 01 / 3717 111, fax: 01 / 4866 100

KLASA: 612-07/16-64/75
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-2
Zagreb, 24. listopada 2016.

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok
Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

PREDMET: Izjava Dodatak I za Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i Sustava odvodnje Zlatar

- izjava, dostavlja se

Poštovani,

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je 19. listopada 2016. godine vaš zahtjev za izdavanje Dodatak I obrasca, izjave tijela nadležnog za praćenje područja mreže Natura 2000 za Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i Sustava odvodnje Zlatar, radi aplikacije za financiranje iz EU fondova.

Sukladno vašem zahtjevu, temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 12. srpanja 2016. (Klasa: UP/I 351-03/16-08/83; Urbroj: 517-06-2-1-1-16-13) te Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 12. srpanja 2016. (Klasa: UP/I 351-03/16-08/84; Urbroj: 517-06-2-1-1-16-13), ispunjen je obrazac kojeg dostavljamo u prilogu.

Napominjemo da je ispunjenom obrascu Dodatak I potrebno priložiti kartu ekološke mreže sa ucrtanim zahvatom u mjerilu 1:100000 koju izdaje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (ranije Državni zavod za zaštitu prirode). Stoga vas upućujemo da na Internetskim stranicama www.bioportal.hr skinete potrebni kartografski prikaz putem WMS servisa ili da ga zatražite putem kataloga informacija.

S poštovanjem,



Privitak: kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. U spis predmeta;

Dodatak 1.¹

IZJAVA TIJELA NADLEŽNOG ZA PRAĆENJE PODRUČJA NATURA 2000

Nadležno tijelo: **Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**
Nakon pregleda prijave projekta: **Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar**
Koji će biti smješten na području **Krapinsko-zagorske županije**

Izjavljuje da nije vjerojatno da će projekt imati značajne negativne utjecaje na područje NATURA 2000 iz sljedećih razloga:

Za planirani zahvat u sklopu ovog projekta **Sustav javne odvodnje aglomeracije Zlatar na području Grada Zlatara te Općina Konjščina, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica i Lobor**, u postupku Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Rješenjem od 12. srpanja 2016. (Klasa: UP/I 351-03/16-08/84; Urbroj: 517-06-2-1-1-16-13) utvrđeno je da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Planirani zahvat podrazumijeva izgradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Zlatar. Trase kolektora slijede cestovne prometnice, a planira se izgradnja više crpnih stanica, kišnih preljeva, sifona i prijelaza. Na području Općine Zlatar Bistrica planira se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 14690 ES sa III. stupnjem pročišćavanja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) zahvat se manjim dijelom planira u području ekološke mreže, Području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000371 Vršni dio Ivančice, a lokacija UPOV-a ne nalazi se na području ekološke mreže.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat, ocijenjeno je da uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Za planirani zahvat u sklopu ovog projekta **Sustav javne odvodnje aglomeracije Zabok na području gradova Zabok, Oroslavlje i Donja Stubica te općina Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Mače**, u postupku Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Rješenjem od 12. srpanja 2016. (Klasa: UP/I 351-03/16-08/83; Urbroj: 517-06-2-1-1-16-13) utvrđeno je da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Planiranim zahvatom sustava javne odvodnje Zabok obuhvaćena je rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže. Trase kolektora slijede cestovne prometnice, a na kanalizacijskoj mreži planira se izgradnja više crpnih stanica, kišnih preljeva, sifona i prijelaza. Predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV) u Oroslavlju kapaciteta 36940 ES III. stupnja pročišćavanja.

¹ U izjavi iz Dodatka 1. navode se naziv odgovarajućeg područja ili odgovarajućih područja, referentni broj, udaljenost projekta od najbližeg područja Natura 2000, njegovi ciljevi u pogledu očuvanja i obrazloženje da projekt (pojedinačno ili u kombinaciji s drugim projektima) vjerojatno neće imati znatne negativne učinke na područja Natura 2000 koja su uključena ili ih se namjerava uključiti u mrežu Natura 2000 i, prema potrebi, administrativna odluka.