**ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.**
**Zabok**

**Broj: 27565/2026.**

**Na temelju članka 55. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine", broj 66/19.), članaka 5. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o. (broj: 14760/2025 od 26.06.2025. godine; u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), Uprava Zagorskog vodovoda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 07. listopada 2026. godine, donosi:**

# ODLUKU

## o obvezi izravnog priključenja korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na uslužnom području obuhvaćenom Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje

### I. Predmet Odluke

Ovom Odlukom uređuje se obveza, postupak, tehnički uvjeti i rokovi izravnog priključenja vlasnika, odnosno drugih zakonitih posjednika građevina i drugih nekretnina (u daljnjem tekstu: obveznici) na izgrađeni sustav javne odvodnje na uslužnom području Društva, na način da se postojeće septičke, odnosno sabirne jame stavljaju izvan uporabe (premošćuju), a interna odvodnja izravno spaja na sustav javne odvodnje putem kontrolnog mjernog okna (KMO).
Odluka se donosi jer su za sustav javne odvodnje i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Oroslavje, a koji su izgrađeni u okviru **EU projekta "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar",** ishođene pravomoćne uporabne dozvola, čime su ispunjeni pravni i tehnički uvjeti za izravno priključenje obveznika sukladno zakonu i Općim uvjetima.
S obzirom na to da se radi o projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije, Uprava Društva ovom Odlukom posebno određuje rokove, tehničke uvjete i postupak priključenja obveznika radi ubrzane, učinkovite i koordinirane provedbe priključenja na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.

### II. Obveznici priključenja

Obveznici priključenja u smislu ove Odluke su vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici izgrađenih građevina i drugih nekretnina na uslužnom području obuhvaćenom UPOV Oroslavje, koji sukladno evidenciji Društva nisu izravno priključeni na sustav javne odvodnje, a razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

1. Obveznici kod kojih je izveden priključak i kontrolno mjerno okno (KMO) u okviru Projekta, a interna odvodnja i dalje se odvodi putem septičke/sabirne jame;

2. Obveznici za koje je ovlaštena osoba Društva izvidom na terenu utvrdio da je nekretnina već fizički spojena na sustav javne odvodnje, no septička/sabirna jama nije stavljena izvan uporabe (premošćena),

3. Obveznici koji nisu postupili po ranije zaprimljenoj obavijesti o obvezi priključenja, a za koje se od dana aktivacije UPOV Oroslavje (01.11.2026.) obračunava i naplaćuje usluga pročišćavanja otpadnih voda.

### III. Tehnički uvjeti priključenja

Priključenje se izvodi premoštenjem, odnosno potpunim zaobilaženjem postojeće septičke/sabirne jame cijevnim spojem do kontrolnog mjernog okna (KMO) kućnog priključka. Postojeću jamu obveznik je dužan isprazniti o svom trošku može osigurati, zatrpati ili prenamijeniti (npr. za kišnicu), u skladu s higijensko-tehničkim propisima.
Ako kontrolno mjerno okno (KMO) na nekretnini ili granici nekretnine obveznika iz točke **II. podtočke 2. i 3.** ove Odluke nije izgrađeno u okviru projekta, isto je potrebno izvesti sukladno tehničkim uvjetima i uputama Društva **na teret obveznika**.

Obveznicima iz točke **II. podtočke 1.** ove Odluke, sukladno članku 65. Općih uvjeta, u sustav javne odvodnje **strogo je zabranjeno** ispuštanje oborinskih (atmosferskih) voda, podzemnih voda, drenažnih voda te drugih sadržaja koji ne predstavljaju sanitarne otpadne vode.
Izvedeni spoj na KMO mora ostati fizički otvoren, nezatrpan i u potpunosti vidljiv do izvršenog pregleda od strane ovlaštenih djelatnika Društva. Zatrpavanje spoja prije službenog pregleda i odobrenja nije dopušteno.

## IV. Rokovi izvršenja

Sukladno članku 58. Općih uvjeta, obveza priključenja na izgrađeni sustav javne odvodnje postoji za sve građevine i druge nekretnine koje se nalaze na uslužnom području na kojem je izgrađen sustav javne odvodnje, uz ispunjenje tehničkih pretpostavki.
Obveznici iz točke II. podtočke 1. i 2. ove Odluke dužni su izvesti radove premoštenja i izravnog spajanja na sustav javne odvodnje najkasnije do **30. siječnja 2027. godine**.
Obveznici iz točke II. podtočke 3. ove Odluke, koji nisu ranije postupili po prethodno zaprimljenoj obavijesti, dužni su radove izvesti u roku od **3 (tri) mjeseca** od dana primitka pisane obavijesti Društva sastavljene na temelju ove Odluke.

## V. Oslobađanje od obveze plaćanja troškova priključenja

Sukladno uvjetima EU projekta "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar", obveznici priključenja iz točke II. podtočka 1. ove Odluke oslobođeni su plaćanja troškova izvedbe samog priključka na sustav javne odvodnje (odstupanje od načela da troškove priključka snosi podnositelj zahtjeva).
Oslobođenje od plaćanja obuhvaća trošak spojnog cjevovoda (kolektora) od sustava javne odvodnje do kontrolnog mjernog okna (KMO), uključujući i trošak izgradnje samog kontrolnog mjernog okna, koji se u cijelosti financiraju iz sredstava Projekta.
Oslobođenje iz ove točke **ne odnosi se** na radove na internom dijelu odvodnje (unutar parcele/građevine korisnika), odnosno na premoštenje/zaobilaženje postojeće septičke/sabirne jame te spajanje interne instalacije na KMO. Navedene interne radove obveznik organizira i snosi u cijelosti o vlastitom trošku, sukladno točki III. ove Odluke.
**Obveznici iz točke II. podtočke 2. i 3. ove Odluke**, kod kojih je utvrđeno da je priključak na sustav već fizički izveden, ne podliježu naplati troškova niti naknadi za protupravno priključenje, pod uvjetom da u rokovima iz ove Odluke pristupe reguliranju ugovornog odnosa i tehničkoj kontroli iz čl. III. ove Odluke.

## VI. Prijava spremnosti, kontrola i sklapanje ugovora

Po dovršetku radova premoštenja, a prije zatrpavanja cijevi, obveznik je dužan bez odgode prijaviti spremnost priključka za kontrolu Društvu radi dogovora o terminu pregleda, putem telefona **049/588-629 ili** elektroničke pošte; agl.zabok-zlatar@zagorski-vodovod.hr .
Nakon što ovlašteni kontrolor Društva utvrdi tehničku ispravnost izvedenog spoja, obveznik je dužan potpisati Ugovor o pružanju vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čime se završava postupak legalnog priključenja.

## VII. Pravne posljedice nepostupanja

Obveza priključenja na izgrađeni sustav javne odvodnje izravna je zakonska obveza proizašla iz članka 55. Zakona o vodnim uslugama. Sukladno članku 83. istog Zakona, neprikljućenje nekretnine na javnu odvodnju u propisanom roku predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju vodni redari Društva sukladno zakonskim ovlastima. Vodni redar je ovlašten ući na nekretninu, izvršiti uvid u instalacije, zatražiti dokaze o pražnjenju septičkih jama te izdati rješenje s rokom izvršenja pod prijetnjom novčane kazne.
**Za sve obveznike iz točke II. ove Odluke** koji ne izvrše obvezu priključenja u rokovima navedenim u točki IV., Društvo će pokrenuti postupak pred nadležnim prekršajnim sudom te izdati rješenje s rokom izvršenja pod prijetnjom novčane kazne.
Od dana aktivacije UPOV Oroslavje (01.11.2026. godine), svim obveznicima koji se ne priključe na sustav u rokovima, obračunavat će se puna cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda prema očitanom stanju vodomjera

za isporučenu pitku vodu, uz istodobnu obvezu dokazivanja legalnog pražnjenja sabirnih jama o vlastitom trošku, do trenutka fizičkog i ugovornog priključenja na sustav javne odvodnje.

**VIII. Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Zagorskog vodovoda d.o.o.

**DIREKTOR**

**Mario Mihovilić, dipl.ing.stroj.**

Zagorski vodovod d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Zabok, K. S. Gjalskog 1

Dostaviti:

1. Oglasna ploča Zagorskog vodovoda d.o.o.,
2. Internet stranica Zagorskog vodovoda d.o.o.,
3. Arhiva, ovdje.